

<<催化重整装置操作工>>

图书基本信息

书名：<<催化重整装置操作工>>

13位ISBN编号：9787802291256

10位ISBN编号：7802291259

出版时间：2006-9

出版时间：中国石化出版社有限公司

作者：中国石油化工集团公司职业技能鉴定中心 编

页数：455

字数：703000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<催化重整装置操作工>>

### 前言

受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，按照中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司职业技能鉴定工作协议，中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心组织有关专家，依据《职业技能鉴定国家题库开发技术规程》和《国家职业标准》，开发了32个职业95个工种的职业技能鉴定国家题库石化分库，并于2006年5月正式启用。

为满足员工学习专业知识、提高操作技能的需要，我们选编了石化分库的部分试题，按职业（工种）出版《职业技能鉴定国家题库石化分库试题选编》套书。

该套书内容包括国家职业标准、鉴定要素细目表、理论知识试题和技能操作试题等，其中，理论知识试题约占分库中该职业（工种）试题的50%，技能操作试题约占70%。

《催化重整装置操作工》分册由荆门石化主编，扬子石化、高桥石化、齐鲁石化、抚顺石化、燕山石化、武汉石化等单位参编。

主要执笔人：谷和鹏。

参审人员：郑洵美、姚永坚、何文全、王巍、解庆刚、盖增奇、刘志华。

由于水平有限，书中难免有遗漏或欠妥之处，敬请谅解并提出宝贵意见。

职业技能鉴定国家题库石化分库开发领导小组办公室

## <<催化重整装置操作工>>

### 内容概要

《催化重整装置操作工》为《职业技能鉴定国家题库石化分库试题选编》丛书之一，由中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心按照《国家职业标准》和《职业技能鉴定国家题库开发技术规程》组织编写。

内容包括：催化重整装置操作工初级工、中级工、高级工和技师及高级技师的国家职业标准、鉴定要素细目表、理论知识试题和技能操作试题，是催化重整装置操作工进行职业技能鉴定的必备学习资料。

## <<催化重整装置操作工>>

### 书籍目录

#### 第一部分 初级工

- 一、国家职业标准（初级工工作要求）
- 二、理论知识鉴定要素细目表
- 行业通用理论知识鉴定要素细目表
- 职业通用理论知识鉴定要素细目表（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识鉴定要素细目表
- 三、理论知识试题
- 行业通用理论知识试题
- 职业通用理论知识试题（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识试题
- 四、技能操作鉴定要素细目表
- 五、技能操作试题

#### 第二部分 中级工

- 一、国家职业标准（中级工工作要求）
- 二、理论知识鉴定要素细目表
- 行业通用理论知识鉴定要素细目表
- 职业通用理论知识鉴定要素细目表（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识鉴定要素细目表
- 三、理论知识试题
- 行业通用理论知识试题
- 职业通用理论知识试题（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识试题
- 四、技能操作鉴定要素细目表
- 五、技能操作试题

#### 第三部分 高级工

- 一、国家职业标准（高级工工作要求）
- 二、理论知识鉴定要素细目表
- 行业通用理论知识鉴定要素细目表
- 职业通用理论知识鉴定要素细目表（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识鉴定要素细目表
- 三、理论知识试题
- 行业通用理论知识试题
- 职业通用理论知识试题（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识试题
- 四、技能操作鉴定要素细目表
- 五、技能操作试题

#### 第四部分 技师

- 一、国家职业标准（技师工作要求）
- 二、国家职业标准（高级技师工作要求）
- 三、理论知识鉴定要素细目表
- 行业通用理论知识鉴定要素细目表
- 职业通用理论知识鉴定要素细目表（《燃料油生产工》）
- 工种理论知识鉴定要素细目表
- 四、理论知识试题
- 行业通用理论知识试题

## <<催化重整装置操作工>>

职业通用理论知识试题（《燃料油生产工》）

工种理论知识试题

五、技能操作鉴定要素细目表（技师）

六、技能操作试题（技师）

七、技能操作鉴定要素细目表（高级技师）

八、技能操作试题（高级技师）

<<催化重整装置操作工>>

章节摘录

80.安全阀通常用于不可压缩性流体的场合。

(X) 正确答案：安全阀常用于可压缩性流体的场合，如空气、蒸汽等。

81.液面计使用时，应对其最高和最低安全液位作出明显的标志。

( ) 82.新压力表投入使用前应检验合格，并在其刻度盘上画出指示正常工作压力的红线。

(X) 正确答案：新压力表投入使用前应检验合格，并在其刻度盘上画出指示最高工作压力的红线。

83.用于介质为水蒸气的压力表，在压力表与压力容器之间应装有存水弯管。

( ) 84.玻璃温度计和双金属温度计均属于膨胀式测温仪。

( ) 85.弹簧式安全阀对震动敏感性差，适用于温度不高压力较高的场合。

(X) 正确答案：弹簧式安全阀对震动敏感性差，适用于温度不高压力较高的场合。

86.往复泵是一种容积式泵，它的吸入阀和排出阀都是单向阀。

( )

<<催化重整装置操作工>>

编辑推荐

《催化重整装置操作工》由中国石化出版社出版。

<<催化重整装置操作工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>